PIANO SEMINTERRATO

Riserva idrica da 122 mc

Riserva idrica da 77 mc e locale di pompaggio 176 mc/h prevalenza 7,5 bar

Riserva idrica da 122 mc

FEAD DN 160 Pe 100 Sigma 80 PN 16

| | |
|---|---|
| PROGETTISTA: | U.O. TECNICO PATRIMONIALE |
| COMMITTENTE: | Azienda Ospedaliera OSPEDALE CAMILLO RICCI Via Tremigo 24067 TREVIGLIO (BG) Palazzo Gibellini - Telefono 0363 424 1 - Telefax 0363 42 4600 - mail@ospedale.treviglio.bg.it Codice Fiscale e Partita IVA 02585380166 |
| IMPRESA ESECUTRICE: | |
| OGGETTO/PRATICA: | DISEGNI ARCHIVIO |
| PROGETTO: | RILIEVO STRUTTURA OSPEDALIERA |
| DESCRIZIONE: | STATO DI FATTO PIANO SEMINTERRATO |
| N°TAVOLA: 2 | DATA: APRILE 2011 SCALA: 1:200 |

| | | |
|---|---|---|
| REVISIONE: | DATA: | VERIFICATO: ☐ |
| REVISIONE: | DATA: | VERIFICATO: ☐ |
| REVISIONE: | DATA: | VERIFICATO: ☐ |
| REVISIONE: | DATA: | VERIFICATO: ☐ |

PERCORSO ARCHIVIO: H:\UE_Tecnico\Disegni Strutture AO Treviglio\Rilievo Romano di Lombardia\Ospedale Romano di Lombardia.

OSPEDALE DI ROMANO DI LOMBARDIA

Azienda Ospedaliera TREVIGLIO

Regione Lombardia Sistema Sanitario