

LEGENDA

- L: Ø ...mm / G: Ø ...mm — Distribuzione tubi liquido tra l'unità esterna e le unità interne in rame preisolato con indicazione dei diametri delle tubazioni liquido/gas
- L: Ø ...mm / G: Ø ...mm — Distribuzione tubi gas tra l'unità esterna e le unità interne in rame preisolato con indicazione dei diametri delle tubazioni liquido/gas
- Ø ...mm 1 % — Distribuzione tubi scarico condensa VRF
- Unità esterna impianto a volume di refrigerante variabile R410a, potenza frigorifera 61,77 kW. Potenza elettrica assorbita 18,38 kW
- Unità interna impianto VRF del tipo a parete, con indicazione della taglia (codifica unità interne) e del codice dell'ambiente servito

CODIFICA UNITA' INTERNE:
Sigla Potenza Frigorifera Nominale:
- A: 1800 W
- B: 2200 W
- C: 2800 W
- D: 3600 W

- Punto di scarico condensa
  Distribuzione a vista verticale con tubi in acciaio cromato con connessione alla tubazione esistente di scarico del lavabo a monte del sifone.
- CC — Pannello di controllo remoto centralizzato

N.B.:
Corridoi con controsoffitto a quadrotti 60x60 mm
Ambienti con soffitto a vista

NOTE:
- In sede di installazione, definito il tracciato costruttivo delle linee, dovranno essere eventualmente adeguati i diametri delle tubazioni e dovrà essere verificata anche la eventuale necessità di carica di refrigerante aggiuntiva in base allo sviluppo effettivo delle sole linee del liquido.
- Le saldature vanno realizzate rigorosamente in atmosfera di azoto.
- Tutte le unità interne saranno dotate di pannello di comando a filo per installazione e parete e telecomando.
- Il sistema sarà dotato di pannello di controllo remoto centralizzato, per la gestione dell'intero sistema impiantistico, da posizionare in ambiente normalmente presidiato.

Committente
Ospedale di Bergamo
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

ASST Papa Giovanni XXIII
Piazza OMS, 1
24127
Bergamo
Italia

Note:
Il presente disegno, valido solo per impianti, è da leggere assieme a tutti i disegni elettrici, meccanici, idrosanitari, e agli ultimi disegni architettonici e strutturali.
Le tabelle dati tecnici sono parte integrante degli elaborati grafici; fare riferimento alle specifiche tecniche per consultare le caratteristiche delle varie apparecchiature.
Proprietà intellettuale di Deerns Italia S.p.A.

Emissione	Data	Descrizione
A	22/12/2023	Prima emissione

Progettista
Deerns

DEERNS ITALIA S.p.A.
Via Monte Rosa 91
20149 Milano
Via Ostiense 92
00154 Roma
T.: +39 02 36167 888
F.: +39 02 36167 801
info@deerns.it
www.deerns.it

Progetto
Presidio di Borgo palazzo e Consultorio di Villa D'Almè
Progetto per il potenziamento degli impianti di climatizzazione

Titolo
Presidio di Via Borgo Palazzo 130, Bergamo
Padiglione 18 - Planimetria impianto di raffrescamento

Disegnato	Controllato	Approvato	Data	Emissione	Formato
DI	DI	ANIC	22/12/23	A	A0

Commessa	Nome file	Scala	Numero elaborato
231106	231106EGP051	1:50	231106EGP051