




02-ED-13 - Scala 1:100




02-ED-14 - Scala 1:100




02-ED-07 - Scala 1:100




02-ED-08 - Scala 1:100




02-ED-09 - Scala 1:100




02-ED-10 - Scala 1:100




02-ED-11 - Scala 1:100




02-ED-12 - Scala 1:100




02-ED-01 - Scala 1:100




02-ED-02 - Scala 1:100




02-ED-03 - Scala 1:100




02-ED-04 - Scala 1:100




02-ED-05 - Scala 1:100




02-ED-06 - Scala 1:100



PIANTA PIANO PRIMO - Scala 1:200



PIANTA CHIAVE



LEGENDA

01-ED-xx	Numero identificativo opera edile	*	Maniglione antipánico UNI EN 1125 DA INSTALLARE
	Rimozione	01	Cartello US Bifacciale DA INSTALLARE
	Opere di adeguamento da realizzare	02	Cartello US Monofacciale DA INSTALLARE
	Area non oggetto del presente progetto	03	Cartello Montalettighe antincendio Monofacciale DA INSTALLARE
M	Magnete RIMOZIONE	04	Cartello Divieto uso ascensore Monofacciale DA INSTALLARE
E 89B	Estintore portatile 2 kg a CO ₂ (Capacità estinguente 89B) ESISTENTE	00-COM-xx	N° scheda compartimentazione
E 43A	Estintore portatile 6 kg a polvere (Capacità estinguente 43A 233BC) ESISTENTE		Strutture EI 120
E 34B	Estintore portatile 2 kg a CO ₂ (Capacità estinguente 34B) ESISTENTE		Strutture EI 90
E 34A	Estintore portatile 6 kg a polvere (Capacità estinguente 34A 233BC) ESISTENTE		Strutture EI 60
E 34A	Estintore portatile 6 kg a polvere (Capacità estinguente 34A 233BC) DA INSTALLARE		

Comune di San Giovanni Bianco
Provincia di Bergamo

Lavori di razionalizzazione delle misure di protezione e
incremento dei livelli di sicurezza antincendio del
Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco

CUP: C38I22000110002

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: ASST PAPA GIOVANNI XXIII - piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo
Direttore generale Dott. Francesco Locati

SC Gestione tecnico patrimoniale
Il Responsabile Unico del Progetto ing. Matteo Persico

Pratica trattata da dr. Mauro Sertori
Visto - procedere Direttore SC Gestione tecnico patrimoniale arch. Alessandro Frigeni
Visto - procedere Direttore Dipartimento Tecnico dr. Enrico Gamba
Visto - procedere Direttore Amministrativo dr. Gianluca Vecchi

OPERE EDILI - LIVELLO 2 - PIANO PRIMO

N. Elaborato	Codice	File	Data	Revisione	Rif. Progetto
004ED	ED-T2	047-24_01 004ED ED-T2	09/05/2024	01	047-24

IL PROGETTISTA:

ING. ROBERTO VILLA

Ordine Ingegneri di Bergamo n. 2734
Professionista Antincendio n. BG02734/00541
Via Stezzano n. 87 - 24126 Bergamo
Kilometro Rosso Innovation District / Edificio PIXEL - GATE 3 Piano 1 Unità 3.2
T.035/0744520 M.335/705/153 mail:rv@fireing.it - pec:roberto.villa@ingpec.eu
PI. 0281500167 CF. VLL RRT 75B25 H509R

Timbro e firma

