



CHIAVE DI LETTURA



PARTICOLARE TIPO STRUTTURA FISSAGGIO - FALDE INCLINATE CON LAMIERA GRECATA



Per ancoraggio della struttura metallica di supporto dei moduli fotovoltaici si dovranno prevedere staffe idonee alla lamiera grecata e che non prevedano di forare la copertura

LEGENDA SIMBOLI	
	MODULO FOTOVOLTAICO da 405 Wp n° 898 pannelli (DM:1134x1718 mm) TOTALI (Piastra + Torre)
	Potenza totale 363.69 kWp
	Certificato IEC 61215 - IEC 61730 - Fire Class 1 UNI9177, Fire Class 1
INV	INVERTER
Q.e.P.V.	QUADRO DI PARALLELO (NEL LOCALE TECNICO)
Q.C.	QUADRO DI CAMPO (NEL LOCALE TECNICO)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Bergamo Ovest
ASST Papa Giovanni XXIII

PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
Presso PAPA - Organizzazione ospedaliera della carità 1
24127 Bergamo
Tel.035.267.1111
Fax.035.267.4180
Email: protocollo@aopapa14.it
Pec: protocollo.aziendale@pec.aopapa14.it
P.I.e.e.C.F. 04116470168

APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII

CIG 8635264045 - CUP C11B20000760002

PROGETTO
D.T.C.
Festa Arch. Diego
D.T.P.
Beltrami Ing. Mattia
COLLABORATORI

Politecnico di Milano
CHIARI - Via S.S. Trinità, n°12 [c.a.p. 25032]
tel. 030/2181687
mail. info@professionisti.eu.com
pec. professionistisrl@pgpec.it

STADIO PROGETTUALE
PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO GENERALE
2021-0124

SETTORE PROGETTUALE
IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTRICI

ELABORATO	SCALA	DATA
GRAFICO	1:50	APRILE 2022

REVISIONE TAV.	Aprile 2022 Prima Emissione / Fase Progettazione Fase 1 e 2
REVISIONE (REV.C / VARIANTE (VAR.) / AS-BUILT (ASB.) / VALIDATO (VLD.))	
CODICE	
DATA	
CAUSALE	

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PIANTA PIANO COPERTURA PIASTRA 1:50

TAV-E09